


**PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

Número de Pregunta	Numeral, Formato o Anexo	Tema General	Preguntas y Respuestas	
1.	Licitación Abierta PET-1-2009	Solicitud Criterios para el Diseño de las Líneas	PREGUNTA:	<p>Solicitamos nos definan para que líneas se deben tener en cuenta nivel de contaminación por origen Volcánico, como quiera que en algunas de ellas sus trayectorias pasan cerca de los volcanes "Aguas", "Pacaya" y "Amolonga".</p> <p>Adicionalmente, favor informar si estos volcanes se consideran activos o inactivos, para así determinar si en la selección de aislamiento se debe considerar contaminación por origen volcánico.</p>
			RESPUESTA:	<p>Se aclara que es responsabilidad del Oferente definir los criterios de diseño de las mismas conforme las normas Técnicas, incluyendo cuales son las líneas que deben tener en cuenta el nivel de contaminación por origen volcánico. No obstante, como referencia, no existe ninguna línea de transmisión existente que tenga características especiales de diseño por contaminación volcánica.</p> <p>La información de los volcanes que se consideran activos puede ser obtenida en el Instituto Nacional De Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH– (<a href="http://www.insivumeh.gob.gt">www.insivumeh.gob.gt</a>) o en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED– (<a href="http://www.conred.gob.gt">www.conred.gob.gt</a>).</p>
2.	Licitación Abierta PET-1-2009	Alcance de Avalúos Servidumbres	PREGUNTA:	<p>En la Segunda Reunión Informativa celebrada en Guatemala el pasado 10 de septiembre del 2009, se nos hizo entrega de un CD con los resultados del <b>"Estudio de Valuación (Avalúo) de Bienes Inmuebles que serán afectados por la Constitución de las Servidumbres de las Obras de Transmisión contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2008-2018"</b>. Favor aclarar los siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Que los valores indicados corresponden a USD/ m2 (dólares de los Estados Unidos de América por metro cuadrado)</li> <li>b) Aclarar el alcance de los avalúos para las Líneas de Transmisión, es decir, si estos incluyen los siguientes conceptos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pago de las servidumbres de paso. Indicar que porcentaje del valor comercial se está considerando.</li> <li>• Pago de Bienes Distintos a la Tierra (BDT) tales como cultivos, construcciones existentes, etc</li> <li>• Pago de la Gestión de Servidumbre</li> <li>• Pago de los sitios de torre</li> </ul> </li> </ul>




			RESPUESTA:	<p>Se aclara que:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Los valores indicados en dicho estudio fueron establecidos en US\$/m<sup>2</sup></li><li>b) El avalúo realizado considera el valor de compra del bien inmueble, las zonas homogéneas físicas y económicas.</li></ul> <p>La información sobre el alcance de la Licitación realizada por la CNEE sobre el estudio de avalúo que fue entregado a cada interesado, se puede consultar en el portal de Guatecompras (<a href="http://www.guatecompras.gob.gt">www.guatecompras.gob.gt</a>) en el <b>NOG 762369</b>.</p>
--	--	--	------------	---

