


1. Monitoreo de Interrupciones de Calidad de Servicio Técnico

Durante el 2012 CNEE ha monitoreado la calidad del servicio técnico en instalaciones de distribución por medio de 57 registradores de interrupciones del suministro de energía eléctrica, instalados en las salidas de Baja Tensión de los Transformadores MT/BT, en 8 circuitos de distribución. La ubicación de los registradores se realizó de acuerdo a una calificación y clasificación de circuitos fuera de tolerancia del indicador FIU y TIU, efectuada por CNEE.

Ubicación de Registradores de interrupciones de CNEE durante el año 2011.



Fuente: CNEE

Muestra fotográfica de las acciones de técnicos de CNEE en la descarga de datos de registradores de interrupciones en RAXUJÁ.





Fuente: CNEE

Para mejorar esta actividad, la CNEE ha realizado el proceso de adquisición en Guatecompras, de equipos que reporten interrupciones en tiempo Real, los mismos servirán para identificar lugares con interrupciones del suministro y fiscalizar la información remitida por las Distribuidoras.