



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4ª avenida 15-70 zona 10, Edificio Paladium, nivel 12, Guatemala, C.A.


Tel. PBX: (502) 2321-8000; Fax: (502) 2321-8002

Sitio web : www.cnee.gob.gt; e-mail: cnee@cnee.gob.gt

024

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En la Ciudad de Guatemala, siendo las 12 horas con 05 minutos del día 21 de junio de dos mil diez, en **6ª Avenida 8-14 zona 1, Segundo Nivel, Gerencia de Servicios Jurídicos**, NOTIFIQUÉ la **resolución CNEE-141-2010** de fecha **quince de junio de dos mil diez**, dictada por la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, a **Transportista Eléctrica Centroamericana, S. A.**, por medio de cédula de notificación que entrego a NOLA DE LEON, quien de enterado SI () – NO () firma. DOY FE.




Comisión Nacional de Energía Eléctrica
Jehobed Obdulio Palala Milian
Procurador - Notificador

(f) Notificado

(f) Notificador

Exp.: GTPN-54-10



RESOLUCIÓN CNEE-141-2010
Guatemala, 15 de junio de 2010
LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo estipulado en la Ley General de Electricidad, Decreto 93-96 del Congreso de la República, corresponde a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, entre otras funciones, emitir las disposiciones y normativas para garantizar el libre acceso y uso de las líneas de transmisión y redes de distribución de acuerdo a lo dispuesto en la mencionada Ley y su Reglamento.

CONSIDERANDO:

Que la literal c) del artículo 21 de las Normas Técnicas de Acceso y Uso de la Capacidad de Transporte establece: "Será competencia de la Comisión en lo concerniente a estas Normas, sin que ello sea limitativo (...) c) La interpretación de estas Normas en caso de divergencia o dudas y la resolución de los casos no previstos."

CONSIDERANDO:

Que Transportista Eléctrica Centroamericana, Sociedad Anónima, presentó a esta Comisión las notas identificadas como REF.GG-137-2010 y REF.GG-163-2010, de fechas 19 de mayo y 8 de junio, ambas del 2010, mediante las cuales solicitó la exoneración de los estudios de Estabilidad Transitoria y Requerimientos de Transporte, y la evaluación del año número 4 en los estudios eléctricos de Flujo de Carga y Cortocircuito, del proyecto Subestación El Milagro y su alimentador.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Normas y Estudios Eléctricos de la División de Proyectos Estratégicos de esta Comisión, emitió dictamen, mediante el cual concluyó que considera factible técnicamente la exoneración de los estudios eléctricos de Estabilidad Transitoria y de Requerimientos de Transporte para el proyecto Subestación El Milagro y su alimentador, y que sean realizados los estudios eléctricos para el año de entrada en operación y el siguiente año de análisis. Así mismo, la Gerencia Jurídica de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, emitió opinión, indicando que es procedente acceder a lo solicitado por la entidad Transportista Eléctrica Centroamericana, Sociedad Anónima.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la normativa citada, esta Comisión tiene la potestad de exonerar a Transportista Eléctrica Centroamericana, Sociedad Anónima, de realizar los estudios de Estabilidad Transitoria y Requerimientos de Transporte, así como aceptar que los estudios eléctricos de Flujo de Carga y Cortocircuito sean realizados únicamente para el año de entrada en operación y el siguiente año de análisis, puesto que no existe inconveniente de carácter técnico ni legal.



COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

4º. AV. 15-70 ZONA 10, EDIFICIO PALADIUM NIVEL 12, GUATEMALA, C.A. 01010
TEL. PBX. (502) 2321-8000 E-mail: cnee@cnee.gob.gt FAX (502) 2321-8002

023

POR TANTO:

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica, con base en lo considerado, y en ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley General de Electricidad y su Reglamento,

RESUELVE:

1. Aprobar la solicitud presentada, en el sentido de exonerar a Transportista Eléctrica Centroamericana, Sociedad Anónima, de realizar los estudios eléctricos de Estabilidad Transitoria y de Requerimientos de Transporte, para el proyecto Subestación El Milagro y su alimentador, así mismo, se acepta que los estudios eléctricos de Flujo de Carga y Cortocircuito del proyecto referido, sean realizados únicamente para el año de entrada en operación y el siguiente año de análisis, que son los años 2010 y 2012.
2. Es exclusiva responsabilidad de Transportista Eléctrica Centroamericana, Sociedad Anónima, incorporar todo el equipamiento que en el futuro sea necesario por requerimientos operativos o técnicos del Sistema Nacional Interconectado, que pudieran haber sido previstos en los estudios no efectuados, así como aquellos requeridos en la legislación aplicable.
3. La presente resolución tiene vigencia por el plazo de seis meses, contados a partir de su notificación.

NOTIFÍQUESE.


Comisión Nacional de Energía Eléctrica

Ingeniero Carlos Eduardo Colom Bickford
Presidente

Ingeniero Enrique Moller Hernández
Director

