

ANEXO RESOLUCIÓN CNEE-206-2016

PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN

TRANSFOSUR, S. A.



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
ALCANCE	3
OBJETO.....	3
REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE.....	3
ACRÓNIMOS Y SIGLAS UTILIZADAS	4
PROCEDIMIENTO DE LA CONEXIÓN	4
1.1. GESTIONES DEL INTERESADO.....	4
1.2. SOLICITUD Y REQUISITOS PARA LA PROPUESTA DE CONEXIÓN Y USO	5
1.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PCU	6
1.4. VISITA DE CAMPO A INSTALACIONES DEL TRANSPORTISTA PROPIETARIO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PROYECTO.....	6
1.5. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONEXIÓN Y USO	6
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.....	6
REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS.....	7
1.6. VALIDEZ DE LA PROPUESTA DE CONEXIÓN Y USO.....	7
1.7. PROPUESTA DE CONEXIÓN Y USO O CONDICIONES DE CONEXIÓN Y USO	7
REQUISITOS PARA LA NUEVA INSTALACIÓN.....	8
1.8. ELABORACIÓN DE DISEÑOS	8
1.9. PRESENTACIÓN DE DISEÑOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO.....	8
1.10. OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LOS DISEÑOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO	8
1.11. APROBACIÓN DE DISEÑOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	8
1.12. CONTRATO DE CONEXIÓN.....	8
PUESTA EN SERVICIO	8
ACCESO ALAS INSTALACIONES DEL TRANSPORTISTA PROPIETARIO	9
RESPONSABILIDAD POR LA CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO	9
RESPONSABILIDAD POR LA SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS	9
SERVICIOS PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.....	9
POR LA OPERACIÓN CORRECTA DEL EQUIPO	9
FALLAS PROVOCADAS POR DESPERFECTO DEL EQUIPO DEL INTERESADO	10
CARGOS POR SANCIONES Y/O INDISPONIBILIDADES FORZADAS O PROGRAMADAS POR LA CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INTERESADO.....	10
AUTORIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES.....	10
ACEPTACIÓN DE LA CONEXIÓN POR PARTE DE LA CNEE.....	11



INTRODUCCIÓN

De conformidad con la Norma Técnica de Conexión y sus modificaciones¹ y en cumplimiento de la normativa legal aplicable, es necesario elaborar el Procedimiento de Conexión que defina y regule la forma como se realizan nuevas conexiones a las instalaciones de TRANSFOSUR, S.A.

ALCANCE

El Procedimiento de Conexión es de obligado cumplimiento para los proyectos que requieran conectarse en las instalaciones de TRANSFOSUR, S.A. y podrá ser modificado cuando la experiencia en su aplicación o el desarrollo tecnológico lo hagan aconsejable y sea aprobado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

El Procedimiento de Conexión (PC) establece los requisitos que todo Interesado (Generador, Distribuidor, Gran Usuario o Transportista), debe cumplir para poder realizar la conexión y uso de las instalaciones del Sistema de Transmisión.

OBJETO

Garantizar que tanto TRANSFOSUR, S.A. como el Interesado tengan los mismos derechos y obligaciones conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable vigente, incluyendo la aplicación de la norma de TRANSFOSUR, S.A.

REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE

Las instalaciones de transmisión a las que se refiere este documento, deberán cumplir como mínimo lo que se establece en la reglamentación vigente:

- Ley General de Electricidad Reglamento de la Ley General de Electricidad
- Norma Técnica de Conexión (Resolución CNEE-256-2014).
- Normas Técnicas de Diseño y Operación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica
- Normas de Estudios de Acceso al Sistema de Transporte
- Normas Técnicas de Acceso y Uso de la Capacidad de Transporte
- Normas Técnicas de Calidad del Servicio de Transporte y Sanciones
- Norma Técnica para la Expansión del Sistema de Transmisión
- Normas de Coordinación Comercial del Administrador del Mercado Mayorista
- Norma de Coordinación Operativa del Administrador del Mercado Mayorista
- Norma de Registro de Transportistas y sus instalaciones
- Reglamento del Mercado Eléctrico Regional y sus modificaciones.
- Normas técnicas de diseño, construcción, montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de sus instalaciones y equipos de Transportista Propietario.
- Otras reglamentaciones o disposiciones de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

¹ Resolución CNEE-256-2014; CNEE-198-2015; CNEE-225-2015 de fecha 17 de octubre 2014, 9 de junio de 2015; 14 de julio de 2015.

ACRÓNIMOS Y SIGLAS UTILIZADAS

Acrónimos y Siglas utilizadas en el presente procedimiento:

AMM	Administrador del Mercado Mayorista
CNEE	Comisión Nacional de Energía Eléctrica
CRIE	Comisión Regional de Interconexión Eléctrica
LGE	Ley General de Electricidad
NCC	Normas de Coordinación Comercial
NCO	Normas de Coordinación Operativa
NTAUCT	Normas Técnicas de Acceso y Uso de la Capacidad de Transporte
NTC	Norma Técnica de Conexión
NTDOST	Normas Técnicas de Diseño y Operación del Servicio de Transporte
NTCSTS	Normas Técnicas de Calidad de Servicio de Transporte y Sanciones
PCU	Propuesta de Conexión y Uso
RAMM	Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista
RMER	Reglamento del Mercado Eléctrico Regional
RLGE	Reglamento de la Ley General de Electricidad
RTR	Red de Transmisión Regional
SNI	Sistema Nacional Interconectado
STEE	Servicio de Transporte de Energía Eléctrica
UTM	Universal Transverse Mercator

PROCEDIMIENTO DE LA CONEXIÓN

1.1. GESTIONES DEL INTERESADO

El Interesado es el único responsable de realizar cualquier gestión ante la CNEE, la CRIE o cualquier otra entidad que resulte involucrada en la ejecución del proyecto.

TRANSFOSUR, S.A. no asume ninguna responsabilidad de realizar gestión alguna para llevar a cabo el proyecto para el cual se solicita la conexión.

Las conexiones que estén en construcción antes de la entrada en vigencia de este Procedimiento de Conexión, deberán ser concluidas conforme a la regulación vigente en el momento de la autorización correspondiente, ajustándose a los requisitos técnicos mínimos de diseño, construcción, telecomunicaciones, protecciones, medición, supervisión, control, pruebas, puesta en servicio y otros requerimientos establecidos.

Para conexiones nuevas al SNI el Interesado debe cumplir con lo establecido en el artículo 9 y otros artículos relacionados de la Norma Técnica de Conexión², así como otras normas aplicables incluyendo las normas técnicas de diseño, construcción, montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de sus instalaciones y equipos de TRANSFOSUR, S.A..

Conforme a lo dispuesto en el marco regulatorio vigente, especialmente en lo aplicable al Sistema de

² Resolución CNEE-256-2014 y sus modificaciones



Transmisión, el Interesado debe pagar a TRANSFOSUR, S.A., todos los costos, cargos, garantías que ocasione la solicitud de conexión, en función de los requerimientos específicos de cada punto de Interconexión, como quede expresado previo a la firma del Contrato de Conexión, de acuerdo con la Propuesta de Conexión y Uso -PCU-, que en su momento sea elaborada por el Transportista Propietario y aceptada por el Interesado.

1.2. SOLICITUD Y REQUISITOS PARA LA PROPUESTA DE CONEXIÓN Y USO

Se recomienda a todo el Interesado en desarrollar proyectos de infraestructura eléctrica que desde el inicio del mismo determine los posibles puntos de conexión al SNI. Esto le ayudará a conocer si las instalaciones pertenecen a un Gran Usuario, Generador, Distribuidor, Transportista o si las instalaciones forman parte de la Red de Transmisión Regional.

En cualquier caso la finalidad es establecer las reuniones con TRANSFOSUR, S.A. y las entidades nacionales y regionales, que les permitan conocer los requerimientos normativos, administrativos y con los plazos para su ejecución, técnicos y comerciales de cada lugar.

El Interesado presenta la solicitud, indicando la instalación donde se llevará a cabo la ampliación o conexión nueva; el motivo de la ampliación o conexión nueva y fecha estimada de puesta en servicio.

Toda solicitud debe ser presentada por el Interesado, cumpliendo con la siguiente información:

1. Aceptación y firma del Acuerdo de Confidencialidad
2. Carta dirigida a TRANSFOSUR, S.A., a la siguiente dirección
Edificio Geminis 10 Oficina 1109 Torre Norte, ciudad de Guatemala.
4. Debiendo indicar que se solicita la PCU para el proyecto de interés, bajo la modalidad de ampliación por acuerdo entre las partes. Se debe indicar si se conectará carga o generación, incluyendo la potencia máxima (MW) de demanda o generación, adicionando un cuadro con la proyección de la demanda para los próximos diez (10) años.
5. Se debe incluir información geográfica digital del proyecto, en mapa cartográfico a escala 1:50,000, incluyendo las instalaciones del nuevo proyecto y la relación con las instalaciones existentes propiedad de Transportista Propietario. Las ubicaciones deben hacerse en coordenadas UTM o geodésicas.
6. Elaborar y entregar un diagrama unifilar de la instalación, considerando la situación actual y la situación futura, así como planos de planta o perfil según sea el caso.
7. Adjuntar un informe detallado del proyecto donde se indiquen los datos generales, descripción, características técnicas, entre otras, así como un informe ejecutivo (no más de una página) del proyecto.
8. Entregar el listado de equipo que se tiene previsto instalar en la ampliación, indicando características eléctricas y electromecánicas. Sólo se aceptará el uso de equipo nuevo y de características similares al equipo que se encuentra instalado en la instalación o de superior calidad, para garantizar el correcto funcionamiento del mismo.
9. Fecha según el cronograma de ejecución o plazo en el cual tiene previsto entrar en operación comercial el proyecto.



1.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PCU

Luego de ingresar la documentación requerida para la elaboración de la PCU, TRANSFOSUR, S.A. tendrá diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber recibido la solicitud de la PCU, para dar respuesta a la misma, solicitando ampliación de la información o confirmación de que la información recibida es suficiente para elaborar la PCU.

En caso se defina por parte de TRANSFOSUR, S.A. que la información no está completa para elaborar la PCU, lo listará y hará del conocimiento del Interesado quien tendrá diez (10) días hábiles para responder.

Dentro de los diez (10) días hábiles, TRANSFOSUR, S.A. le informará al Interesado si el Punto de Interconexión solicitado pertenece a la Red de Transmisión Regional, para que el Interesado proceda a hacer las gestiones correspondientes con las entidades regionales.

1.4. VISITA DE CAMPO A INSTALACIONES DEL TRANSPORTISTA PROPIETARIO DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PROYECTO

Si la información recibida por TRANSFOSUR, S.A. para elaborar la PCU se considera suficiente, se propondrá una fecha para realizar una visita de campo, con el objetivo de determinar la ubicación donde se construirá el proyecto, realizar un levantamiento de la información del terreno, posibles servidumbres, y determinar las diferentes opciones de construcción y conexión a sus instalaciones.

1.5. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE CONEXIÓN Y USO

De conformidad con la normativa vigente, TRANSFOSUR, S.A. tendrá un plazo de cuarenta (40) días hábiles para elaborar la PCU, contados a partir que se encuentre completa la Solicitud de la PCU.

El contenido mínimo que deberá tener la PCU de conformidad con el Artículo 13 de la NTC, será:

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

1. La ubicación del sitio de la Conexión.
2. Las especificaciones técnicas para el Punto de Interconexión y la identificación de las obras del proyecto (nuevas líneas y/o nuevas subestaciones), adecuaciones, ampliaciones a instalaciones existentes, equipos y dispositivos que se requieren, que cumplen con las NTDOST, NTCSTS, y la norma del Transportista que le haya aprobado la CNEE y cuando corresponda, la Regulación Regional.
3. El sistema de medición y control de calidad, establecido en las NTCSTS y cuando corresponda, los establecidos en la Regulación Regional.
4. El sistema de medición comercial, establecido en la NCC-14.
5. Capacidad de transporte disponible y/o potencia a contratar.
6. Cronograma y plazo de ejecución del proyecto por parte del Transportista Propietario, que razonablemente se ajuste a la magnitud del proyecto o a los plazos de un proyecto de similar magnitud.
7. Otra información o documentación técnica que considere pertinente.



REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS

1. Propuesta de acuerdo de pago de cargo de conexión, peaje, precio o condiciones de pago de los costos de construcción, operación, mantenimiento y administración, desagregando el Punto de Interconexión de las obras restantes.
2. Propuesta de pago de las garantías mutuas.

El Transportista Propietario cobrará por cada PCU según las características de cada Punto de Interconexión.

El Interesado deberá pagar a TRANSFOSUR, S.A. los costos incurridos por la elaboración de la PCU. En caso el TRANSFOSUR, S.A. subcontrate la elaboración de la PCU, el interesado deberá pagar de manera anticipada los costos, contra la oferta y el alcance de la Empresa que la realice. El interesado deberá pagar cualquier ajuste que TRANSFOSUR, S.A. y/o Empresa subcontratada tenga que realizar a la PCU elaborada por las modificaciones, ampliaciones y/o ajustes al diseño que resultaren de las observaciones que indique la CNEE o el AMM, luego de presentada la PCU para tramite conforme lo indicado en el Artículo 12³.

1.6. VALIDEZ DE LA PROPUESTA DE CONEXIÓN Y USO

La Propuesta de Conexión y Uso elaborada por el Transportista Propietario tiene una validez de seis (6) meses a partir de su presentación, la cual se podrá prorrogar hasta un período igual a seis (6) meses, por acuerdo entre las partes.

Además, dicha propuesta está condicionada a que la CNEE emita autorización de acceso y uso de la capacidad de transporte existente o a la realización/ejecución de inversiones adicionales.

1.7. PROPUESTA DE CONEXIÓN Y USO O CONDICIONES DE CONEXIÓN Y USO

Luego de recibida la PCU por parte del Interesado, este debe responder por escrito que está de acuerdo con la PCU. Si el interesado no está de acuerdo con la PCU, podrá presentar una contrapropuesta. Recibida la contrapropuesta, TRANSFOSUR, S.A. tendrá un plazo de veinte (20) días para responderle al Interesado.

Si la conexión es viable técnica y económicamente, el Interesado podrá solicitar a TRANSFOSUR, S.A. o a un tercero la construcción del Punto de Interconexión; TRANSFOSUR, S.A. podrá, realizar su costo la construcción del Punto de Interconexión, cumpliendo con los requisitos establecidos en la NTC y el Contrato de Conexión suscrito entre las partes.

En el caso de que no exista acuerdo de la PCU entre el Interesado y TRANSFOSUR, S.A., incluyendo la contrapropuesta, cualquiera de las partes podrá solicitar a la CNEE que ésta establezca las Condiciones de Conexión y Uso.

Si el Interesado está de acuerdo con la PCU elaborada por TRANSFOSUR, S.A. o si fuera el caso, luego

³ Norma Técnica de Conexión (Resolución CNEE-256-2014 y sus modificaciones)



de que la CNEE establezca las Condiciones de Conexión y Uso, se procederá a la firma del Contrato de Conexión

REQUISITOS PARA LA NUEVA INSTALACIÓN

1.8. ELABORACIÓN DE DISEÑOS

El Interesado, luego de aceptar la Propuesta de Conexión y Uso o si fuera el caso el establecimiento de las Condiciones de Conexión y Uso, deberá iniciar con las gestiones para realizar los estudios eléctricos y los estudios para la coordinación de protecciones, la elaboración de los diseños, planos, procedimientos para el montaje y pruebas, memorias de cálculo y especificaciones para la adquisición de los equipos y materiales para la construcción de las obras civiles y el montaje, así como de los equipos y materiales para las instalaciones eléctricas, necesarios para la construcción del Punto de Interconexión en el Sitio de Conexión asignado, incluyendo las intervenciones que se deban hacer a las Instalaciones de Uso Común.

1.9. PRESENTACIÓN DE DISEÑOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO

Al menos veinte (20) días antes de la fecha de entrega de la solicitud que se refiere el artículo 48 o 51 del RLGE, según corresponda, el Interesado debe presentar a la CNEE, al AMM y a TRANSFOSUR, S.A. los diseños, memorias de cálculo, protocolos de pruebas, especificaciones y planos, cumpliendo con lo establecido en los Artículos 26 y 38 de la resolución CNEE-256-2014 y sus modificaciones.

1.10. OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LOS DISEÑOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO

TRANSFOSUR, S.A. y el AMM, dentro de un plazo de cuarenta (40) días contados a partir de la entrega de la información del apartado 1.8 anterior, deben revisar y remitir a la CNEE su opinión técnica sobre la información presentada conforme al alcance que les compete según la NTC y alguna otra normativa aplicable.

1.11. APROBACIÓN DE DISEÑOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que la última opinión técnica ha sido remitida, o si cumplido el plazo indicado en el apartado 1.10 anterior no se reciba opinión técnica alguna, la CNEE hará la verificación conforme se indica en el Artículo 33 de la NTC verificando que se cumple con la normativa vigente y, si fuera el caso, hará del conocimiento del Interesado de las modificaciones necesarias incluyendo inversiones adicionales.

1.12. CONTRATO DE CONEXIÓN

Cumplidos lo indicado en el apartado 1.11 anterior, se procederá con el trámite para la firma del Contrato de Conexión, para lo cual se tiene un plazo de veinte (20) días hábiles.

PUESTA EN SERVICIO.

El Interesado debe entregar con cuarenta (40) días de anticipación, para revisión y aprobación por parte de TRANSFOSUR, S.A., el cronograma de actividades y el protocolo de puesta en servicio de la instalación de conexión, los cuales serán devueltos por TRANSFOSUR, S.A., un mes después de la



notificación del AMM indicada en el Artículo 9, paso 11, de la NTC.

De acuerdo con su función, las responsabilidades de TRANSFOSUR, S.A., la CNEE, el AMM y el Interesado conectado directamente al SNI en el Punto de Interconexión, se dan en los siguientes términos:

ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL TRANSPORTISTA PROPIETARIO

Para el ingreso a la subestación se requiere la coordinación con personal de TRANSFOSUR, S.A., por lo que será necesario que para trabajos programados se coordine con un mínimo de 48 horas hábiles de anticipación el ingreso. Para casos de emergencia se deberá coordinar en tiempo real con el Centro de Operaciones de Red de TRANSFOSUR, S.A., los cuales deberán comprobarse fehacientemente.

Sólo se autoriza el ingreso para realizar trabajos en el equipo del Interesado, no se autoriza la realización de maniobras en instalaciones propiedad del Transportista Propietario, bajo ningún motivo.

RESPONSABILIDAD POR LA CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO.

Las responsabilidades por la construcción, montaje y puesta en servicio son asumidas por TRANSFOSUR, S.A. y el Interesado, según la propiedad que cada uno tenga sobre los equipos en el Punto de Interconexión, según se establezca en el Contrato de Conexión.

La programación, permisos y la realización de maniobras que se deriven de las anteriores actividades, deben ser coordinadas entre el AMM, el Transportista Propietario y el Interesado.

RESPONSABILIDAD POR LA SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS.

La responsabilidad por la ejecución de trabajos de cualquier índole, empezando con la construcción de las obras para el Punto de Interconexión, serán las que le correspondan a las partes involucradas y deberán cumplir con la normativa del Transportista Propietario sobre seguridad industrial.

SERVICIOS PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

En la etapa de construcción de la ampliación ubicada dentro de TRANSFOSUR, S.A., de requerir energía eléctrica para el montaje electromecánico y/o cualquier obra, el Interesado deberá gestionar ante TRANSFOSUR, S.A. o con la entidad correspondiente un servicio de energía eléctrica de carácter temporal para alimentar las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, o bien utilizar un grupo electrógeno.

POR LA OPERACIÓN CORRECTA DEL EQUIPO

Si en el Contrato de Conexión no se consigna lo contrario, la responsabilidad por la operación del equipo del lado de TRANSFOSUR, S.A. y del lado del Interesado deberá cumplir lo siguiente:

- TRANSFOSUR, S.A. y el Interesado deberán proveer personal capacitado que garanticen la máxima seguridad a las personas y a los equipos durante la ejecución de los trabajos de operación y pruebas de puesta en servicio de cada lado.
- TRANSFOSUR, S.A. no cede, delega o concesiona la autonomía operativa de una línea de su propiedad, debido al seccionamiento de la línea para la conexión del Interesado en puntos



intermedios.

- La operación local del equipo en el Punto de Interconexión es de responsabilidad del TRANSFOSUR, S.A., si así se establece en el Contrato de Conexión. Sin embargo, toda maniobra que afecte la continuidad eléctrica en el Punto de Interconexión se debe coordinar entre TRANSFOSUR, S.A., el AMM y el Interesado, de conformidad con los procedimientos establecidos para la maniobra de equipos según la normativa vigente.
- Las maniobras remotas de los campos de línea por telemando serán indicadas por el AMM, y ejecutadas por TRANSFOSUR, S.A. o el Interesado, según la relación operativa que corresponda y conforme a las responsabilidades establecidas en el Contrato de Conexión.
- En cualquier caso, TRANSFOSUR, S.A. y/o el Interesado debe atender de inmediato las instrucciones del AMM tanto en operación normal como para el restablecimiento después de fallas.
- La maniobra local del conmutador de derivaciones de transformadores de potencia del Interesado, conectado en un Punto de Interconexión, es responsabilidad del Interesado y el AMM. Si la maniobra se ejecuta en posición automática o remota la responsabilidad es del AMM, de TRANSFOSUR, S.A. o del Interesado, según la relación operativa que corresponda.
- Todas las maniobras por mantenimiento o por restablecimiento después de falla, se deben coordinar entre el AMM, TRANSFOSUR, S.A. y el Interesado.

FALLAS PROVOCADAS POR DESPERFECTO DEL EQUIPO DEL INTERESADO

Ante la ocurrencia de una falla en las instalaciones del Interesado, que esté ubicada dentro de la propiedad de TRANSFOSUR, S.A., el único responsable ante dicho evento es el Interesado; en el caso que se determine por parte de TRANSFOSUR, S.A., que el equipo instalado por el Interesado está provocando o puede provocar afectación de la instalación, se procederá de inmediato a informarlo al Interesado, a la dirección indicada de forma escrita.

Si el Transportista Propietario detecta deficiencias técnicamente justificadas en el mantenimiento de éstos equipos deberá informarlo ante el AMM y la CNEE, conforme lo establece el Artículo 46 del RLGE.

CARGOS POR SANCIONES Y/O INDISPONIBILIDADES FORZADAS O PROGRAMADAS POR LA CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INTERESADO

En el caso de cargos por Sanciones y/o indisponibilidades forzadas o programadas ocasionados por la conexión de las instalaciones del Interesado, se procederá conforme lo establecido en las NTCSTS y el Contrato de Conexión. Todos los sobre costos durante la construcción y puesta en servicio serán cubiertos por el Interesado, por las actividades relacionadas al Punto de Interconexión.

AUTORIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES

Para el proceso de puesta en servicio de las nuevas instalaciones se procederá conforme a lo establecido en el Artículo 30 de las NTC y los procedimientos específicos que sean elaborados para cada Punto de Interconexión, según se indique en la Norma de diseño, construcción, operación y mantenimiento de Transportista Propietario y la PCU.



ACEPTACIÓN DE LA CONEXIÓN POR PARTE DE LA CNEE

Previa conexión al STEE, el Interesado deberá solicitar a la CNEE dentro de los cuarenta (40) días previos a la fecha de inicio de la pruebas de puesta en servicio, que realice la aceptación del Punto de Interconexión, debiendo para el efecto haber obtenido la aprobación del diseño y la autorización que se indica en los Artículos 49 o 51 del RLGE de parte de la CNEE y haber concluido la construcción. Recibida la solicitud, la CNEE realizará la verificación de las nuevas instalaciones y sus obras complementarias del Punto de Interconexión, en cuanto a que si las mismas cumplen con las NTDOST y NTCSTS, y resolverá la solicitud dentro del plazo de treinta (30) días siguientes a la presentación de la misma, para lo cual podrá solicitar opinión técnica del AMM y el Transportista Propietario.

