

Desagregación del peaje de la Resolución CNEE-13-2025 de Transmisora de Energía Renovable - TRANNOVA-

1. Subestaciones:

CRIDT	Nombre	Descripción	Cantidad	Pot. Nom. Natural (MVA)	Peaje (US\$/Año)	Tipo de Sistema
F-USP-230kV EL 1	Uspantán	C.Conexión 230kV EL IYM Conv. Con Int +EE	1	-	199,004.87	S.P.
F-USP-230kV IB 1	Uspantán	I.Básica 230kV IYM Mediana Rural Conv. +EE	1	-	402,181.61	S.P.
F-CHX-230kV EL 1	Chixoy II	C.Conexión 230kV EL IYM Conv. Con Int	1	-	178,557.45	S.P.
F-CHX-230kV EL 2	Chixoy II	C.Conexión 230kV EL IYM Conv. Con Int +EE	1	-	199,004.87	S.P.
F-CHX-230kV EL 3	Chixoy II	C.Conexión 230kV EL IYM Conv. Con Int +EE	1	-	199,004.87	S.P.
F-CHX-230kV IB 1	Chixoy II	I.Básica 230kV IYM Mediana Rural Conv. +EE	1	-	649,600.00	S.P.
Total					1,827,353.67	

S.P. = Sistema Principal

2. Líneas de Transmisión:

CRIDT	Nombre	Descripción	Longitud (km)	Peaje (US\$/Año)	Tipo de Sistema
F-230-USP CHX-1	USP-230D - CHX2-230D	LT 230kV DC 2 C/F Rural Hawk 477 MCM Acero/OPGW	30.92	1,519,560.65	S.P.
F-230-USP USP-2	USP-230D - USP-230A	LT 230kV CS 2 C/F Rural Hawk 477 MCM OPGW	0.58	22,049.93	S.P.
F-230-USP USP-3	USP-230D - USP-230B	LT 230kV CS 2 C/F Rural Hawk 477 MCM OPGW	0.68	25,661.36	S.P.
F-230-CHX CHX-4	CHX2-230D - CHX2-230A	LT 230kV CS 2 C/F Rural Hawk 477 MCM OPGW	0.36	11,821.53	S.P.
F-230-CHX CHX-5	CHX2-230D - CHX2-230B	LT 230kV CS 2 C/F Rural Hawk 477 MCM OPGW	0.17	5,568.82	S.P.
F-230-CHX CHX-6	CHX-232 - CHX2-231	LT 230kV DC 2 C/F Rural Hawk 477 MCM Acero/OPGW	0.91	45,343.43	S.P.
F-230-CHX CHX-7	CHX2-232 - CHX-233	LT 230kV DC 2 C/F Rural Hawk 477 MCM Acero/OPGW	0.90	45,133.76	S.P.
Total				1,675,139.48	

S.P. = Sistema Principal